



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATO IN MERITO ALLA SEDE DI VIA BALBO

In data odierna il Consiglio ha discusso delle criticità emerse da un recente sopralluogo dei Vigili del Fuoco presso la sede di via Cesare Balbo, effettuato a seguito della segnalazione di una Organizzazione sindacale. Nel corso della riunione del Consiglio, è stato riaffermato il costante impegno dell'Amministrazione ad assicurare le migliori condizioni di lavoro per il personale, impegno che ha condotto negli ultimi anni alla realizzazione di numerosi interventi di miglioramento delle sedi, nonostante i ben noti vincoli di natura finanziaria.

La maggior parte delle criticità rilevate è riferibile ad interventi per i quali l'Amministrazione ha da tempo intrapreso azioni volte al superamento delle criticità stesse connesse alla gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro e ha attivato i necessari contatti con le autorità competenti, che sono state invitate a fornire in tempi brevi le risposte indispensabili all'avvio dei lavori.

Al fine di assicurare idonei livelli di sicurezza, l'Istituto, anche alla luce delle indicazioni dei Vigili del Fuoco, sta già adottando le seguenti misure:

- preposizione specifica di alcune unità di personale, adeguatamente formate, all'attività continuativa di vigilanza degli ambienti di lavoro;
- presenza, nell'orario di ufficio, di almeno 4 lavoratori per piano in possesso del previsto attestato di idoneità tecnica;
- istituzione di un centro di gestione delle emergenze, dotato di strumenti idonei a garantire la comunicazione con e tra gli addetti antincendio;
- miglioramento nell'apposizione della segnaletica e delle istruzioni da adottare in caso di emergenza;
- rimozione delle impalcature dall'interno del vano della scala centrale.

Ulteriori iniziative, che verranno adottate, saranno immediatamente comunicate alle Organizzazioni Sindacali, nel rispetto della normativa vigente.

22 FEB. 2013

Il Direttore Generale

(Maria Carone)